令和５年度　水質検査結果

採水場所：次年子地内

番号	定期検査項目	基準値(mg/L)	各月値											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001			0.001			0.002			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10				0.25								
12	フッ素及びその化合物	0.8				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002				0.0002未満								
15	１・４－ジオキサン	0.05				0.005未満								
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス1・2－ジクロロエチレン	0.04				0.001未満								
17	ジクロロメタン	0.02				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01				0.001未満								
21	塩素酸	0.6	0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
26	臭素酸	0.01	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
30	ブロモホルム	0.09	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.003								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	0.3				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0				0.03								
36	ナトリウム及びその化合物	200				6.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	200	6.6	6.5	6.7	6.6	6.5	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300				24								
40	蒸発残留物	500				61								
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001未満								
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.002未満								
45	フェノール類	0.005				0.0005未満								
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	ｐＨ値	5.8～8.6	6.9	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9
48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和５年度　水質検査結果

採水場所：次年子地内（原水）

番号	定期検査項目	基準値(mg/L)	各月値											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	100個/ml				0								
2	大腸菌	不検出				不検出								
3	カドミウム及びその化合物	0.003				0.0003未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005				0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	0.01				0.001未満								
6	鉛及びその化合物	0.01				0.001未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01				0.001未満								
8	六価クロム化合物	0.02				0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04				0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10				0.25								
12	フッ素及びその化合物	0.8				0.08未満								
13	ホウ素及びその化合物	1.0				0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002				0.00002未満								
15	１・４－ジオキサン	0.05				0.005未満								
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス1・2－ジクロロエチレン	0.04				0.001未満								
17	ジクロロメタン	0.02				0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01				0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01				0.001未満								
20	ベンゼン	0.01				0.001未満								
21	塩素酸	0.6												
22	クロロ酢酸	0.02												
23	クロロホルム	0.06												
24	ジクロロ酢酸	0.03												
25	ジブロモクロロメタン	0.1												
26	臭素酸	0.01												
27	総トリハロメタン	0.1												
28	トリクロロ酢酸	0.03												
29	ブロモジクロロメタン	0.03												
30	ブロモホルム	0.09												
31	ホルムアルデヒド	0.08												
32	亜鉛及びその化合物	1.0				0.001未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2				0.01未満								
34	鉄及びその化合物	0.3				0.03未満								
35	銅及びその化合物	1.0				0.01未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200				6.9								
37	マンガン及びその化合物	0.05				0.001未満								
38	塩化物イオン	200				6.5								
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300				22								
40	蒸発残留物	500				58								
41	陰イオン界面活性剤	0.2				0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001				0.000001未満								
43	２－メチルイソボルネオール	0.00001				0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02				0.002未満								
45	フェノール類	0.005				0.0005未満								
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3				0.3未満								
47	ｐＨ値	5.8～8.6				7.1								
48	味	異常でない				異常なし								
49	臭気	異常でない				異常なし								
50	色度	5度以下				0.5未満								
51	濁度	2度以下				0.1未満								
	クリプトスポリジウム	不検出	不検出			不検出			不検出					
	ジアルジア	不検出	不検出			不検出			不検出					
	大腸菌(クリプト指標菌検査)	1.8MPN/100ml未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満	1.8M未満			
	嫌気性芽胞菌	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml	0個/100ml			